Slökkvilið Vesturbyggðar og Tálknafjarðar

Davíð Rúnar Gunnarsson

UMSÖGN BIRT **3.09.2026**

Deiliskipulag
Slökkvið Vesturbyggðar gerir ekki athugasemdir við framkomið deiliskipulag.

Ábendingar:
Nú er ljóst að borholan mun ekki anna vatni fyrir brunahana á svæðinu. Því má stroka þá klausu út úr skipulaginu.
Þessi í stað er vonast til þess að framkvæmdaraðili útbúi vatnstank með sírennsli í skurð á svæðinu sem nota má sem slökkvivatn.