

Davíð Rúnar Gunnarsson

Slökkvilið óskar eftir að fjallað verði um brunavarnir innan deiliskipulagsins þar sem gert er ráð fyrir 11 húsum til gistingar á svæðinu. Svæðið er langt frá næstu slökkvistöð.

Taka þarf fram hvernig útvegum slökkvisvatns verður háttáð. Gert er ráð fyrir vatnsveitu frá borholu rétt norðan við skipulagsvæðið. Hversu mikið vatn er þetta og samræmist það vatnspörf við slökkvistörf. Einnig skal taka fram hvort setja eigi upp brunahana í tengslum við vatnsveituna.