

Til Vesturbyggðar

Skipulags- og byggingarnefnd

Umsókn um framkvæmdaleyfi

Umsækjandi: Golfklúbbur Patreksfjarðar

Nafn framkvæmdaaðila: Golfklúbbur Patreksfjarðar

Kennitala: 590193-2249

Framkvæmd sem sótt er leyfi fyrir: Örvirkjun í Vesturbotni.

Lýsing á framkvæmd, eðli, umfang og samræmi við gildandi skipulag. Áætlaður framkvæmdatími, mótvægisáðgerðir og frágangsaætlun ef við á.

Fyrirhugað er að gera örvirkjun með uppsett afl undir 100 kW.

Virkjunin er í Botnsá í landi Vesturbotns, uppsett afl verður um 10 kW og er ætluð fyrir Golfklúbb Patreksfjarðar. Virkjunin fellur því undir svokallaðar heimilisrafstöðvar til eigin nota.

Steypt inntaksmannvirki verður í Botnsá í 221 m.h.y.s.

Staðsetning: X = 278026.7759 Y = 569994.8239

Lengd mannvirkis er um 3 metrar og hæð 1,5 metrar 110 mm plastlög verður frá inntaki niður í stöðvarhús, lengd lagnar er um 1200 metrar.

Lögnin verður grafin niður meðfram Botnsá í vegslóða sem liggum upp með ánni.

Frá stöðvarhúsi fer vatnið í skurð sem liggur í gegnum golfvöllinn.

Framkvæmdir verða því á þegar röskuðu svæði.

Stöðvarhús verður á steinsteyptum sökklum með steypa gólfplötu en húsið verður úr tímbrí, þak klætt með bárujárni.

Framkvæmdatími næstu 2 árin.

Framkvæmdin fellur ekki undir mat á umhverfisáhrifum.

Meðfylgjandi gögn:

Yfirlitsuppráttur og afstöðumynd gerð af Verkís.

Samþykki landeigenda sem er Vesturbyggð liggur ekki fyrir, en erindi hefur verið sent þess efnis.

Annað:

Starfsemi Golfklúbbs Patreksfjarðar eykst ár frá ári, en vegna skorts á orku er ekki hægt að hita upp golfskálann nema með jarðefnaeldsneyti. Með þessu er verið að vinna að

Því að bjarga eignum klúbbsins og um leið að nýta umhverfisvæna orku til upphitunar og framleiðslu á rafmagni til að hlaða rafmagnstæki.

Patreksfirði 6. febrúar 2023
Fh. Golfklúbbs Patreksfjarðar

Sigurður Viggósson form.