



8.1.2024

Vesturbyggð
B.t. Elfar Steinn Karlsson
Aðalstræti 75
450 Vesturbyggð

Frístundabyggð í landi Vesturbotns.

Umsögn Slökkviliðs Vesturbyggðar.

Aðgangur að slökkvivatni.

Setja þarf 3stk brunahana á svæðið, 1 brunahana miðsvæðis á hvert svæði tengdan við fyrirhugaða vatnsveitu.

**Virðingarfyllt,
f.h. Slökkviliðs Vesturbyggðar**

**Rúnar Mór Bjarnason
Eldvarnareftirlit**